

MARZO 22

COMENTARIO A LOS ANÁLISIS DE AGUA DE MARZO 2022

Rita Rodríguez, Técnico de Medio Ambiente

LABORATORIO PRODESTUR
Ctra. De Riaza 4 – 40003 Segovia

Bol. Análisis: **22-03-0187-0**

El análisis de marzo corresponde al punto de muestreo de la **ETAP** y es **ANÁLISIS DE CONTROL**.

En este caso hay 2 parámetros bacteriológicos que no han salido negativos, aunque sí bajos. Son la turbidez y clostridium. EL resultado es debido a la cantidad de lluvia caída durante toda la semana, junto con un fenómeno meteorológico como fue la calima (también confirmado por el color que está al límite).

El **cloro** estaba correcto en la red y en ETAP, puesto que estaba en **0,41**, por lo que aun siendo la desinfección correcta, había una mínima carga de bacterias.

En cuanto se tuvo conocimiento de los datos, se hizo el análisis de confirmación de manera inmediata, como corresponde según el RD 140/2003, y se comprobó que todo estaba corregido.

El resto de parámetros es correcto.

Por todos estos resultados, el agua es considerada **APTA PARA EL CONSUMO HUMANO**, lo que significa que cumple todas las características sanitarias, tiene buena calidad y puede consumirse sin ningún riesgo para la salud.

Ortigosa del Monte, 5 de abril de 2022

Rita M.^a Rodríguez, Técnico de Medio Ambiente de la Mancomunidad de la Mujer Muerta